



**“ЛЕМНА ЕКОИНВЕСТ- БЪЛГАРИЯ” АД
ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ**

гр. Бургас 8000, ж.к. "Лазур" бл. 146, Тел: +359 56 837 595; 841 403; Факс: +359 56 841 413;
E-mail: lab@lemna-ecoinvest.com; www.lemna-ecoinvest.com

Акредитирана от ИА "БСА" по БДС EN ISO/IEC 17025:2006
Сертификат за акредитация Рег. № 118 ЛИ.
Издаден на 08.12.2014г; Валиден до 31.07.2017г

Стр. 1
Всичко стр. 3

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗПИТВАНЕ

№ 674 / 27.06.2016 г

1 Води: Питейни

(наименование на продукта – вид на изпитваната проба и др.)

2 Заявител на изпитването: Ротари Клуб „ Бургас-Приморие“ – съгласно

Заявка вх. № 213/22.06.2016г ;

Пробовземане: Акредитирано - Протокол № 101-В/22.06.2016г

(наименование и адрес на заявителя, номер и дата на протокола за взимане на проби)

3 Метод на изпитване: БДС EN ISO 9308-1:2014; БДС EN ISO 7899-2:2003; БДС EN ISO 6222:2002 ;

(идентификация на използваните стандарти или валидирани методи)

4 Дата на получаване на пробата/те за изпитване в лабораторията: 22.06.2016г

5 Количество на пробата/те за изпитване: 1 брой – № 000673 – 2,0 dm³ от чешма между гр. Каблешково и гр. Ахелой.

(брой проби, № на образца по вх-изх. дневник, количество, описание на мястото на пробовземане)

6 Дата/период на извършване на изпитването: 22.06.2016г - 24.06.2016г

РЪКОВОДИТЕЛ ЛАБОРАТОРИЯ:.....

/ инж. Т. Стайкова /



7. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО

№ по ред	Вид на изпитване/ характеристика	Мерни единици	Стандарти/ валидирани методи	№ на образца по входящ / изходящ дневник	Резултати от изпитването (стойност, неопределеност)	Стойност и допуск на показателя #	Условия на изпитването
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Колиформни(общо)	cfu/cm ³	БДС EN ISO 9308-1:2014	Вх.изх.№0000673	0/100	0/100	T= (37,0 ± 0,1)°C
2	Ешерихия коли	cfu/cm ³	БДС EN ISO 9308-1:2014		0/100	0/100	T= (37,0 ± 0,1)°C
3	Чревни ентерококи	cfu/cm ³	БДС EN ISO 7899-2:2003		0/100	0/100	T= (37,0 ± 0,1)°C T= (44,0 ± 0,1)°C
4	Брой колонии (микробно число) при 22°C	cfu/cm ³	БДС EN ISO 6222:2002		20/1	100/1	T= (22,0 ± 0,1)°C

ЛЕГЕНДА : # Съгласно Наредба №9/2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели/изм. И доп.ДВ бр. 102/12.12.2014г.

ЗАБЕЛЕЖКА : Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на лабораторията за изпитване.

ПРОВЕЛИ ИЗПИТВАНЕТО:

/ Д-р Д.Иванова-Сулева /

РЪКОВОДИТЕЛ ЛАБОРАТОРИЯ:

/инж.Т.Стайкова/

